



“고효율·녹색·저탄소 시대를 선도하는 에너지·기후변화대응 전문기관”

## 한국에너지공단



수신자 주식회사 세명에이씨케이 대표이사  
(경유)

제 목 고효율에너지기자재 인증 사후관리 청문회 결과 안내

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 효율기술실-1196(2017.09.14) “고효율에너지관리기자재 사후관리 청문회 참석 안내”와 관련하여 9.21일 개최 한 고효율에너지기자재 사후관리 청문회 결과를 다음과 같이 안내드립니다.

- 다 음 -

인증기자재	확인사항	심의결과
열회수형 환기장치	해당 모델을 시험한 고효율시험기관에서 인증기술기준을 위반하여 시험 후 시험성적서를 발급하였으므로, 해당 모델의 고효율인증기술기준 적합 여부에 대해 확인이 불가함.	소비자 피해를 고려하여 해당 모델의 생산·판매 전에 반드시 제3의 고효율시험기관에서 발급받은 시험성적서를 공단에 제출하여 인증기술기준 적합여부를 확인받아야 함.

\* 해당 모델 : SMH-AHU005, SMH-ahu010, SMH-ahu015  
끝.

한국에너지공단 이사



대리

박민구

팀장

최국영

실장

전결 10/24

심창호

협조자

시행 효율기술실-1336 ( 2017.10.24 ) 접수 ( )  
우 16842 경기도 용인시 수지구 포은대로 388(풍덕천동) / www.energy.or.kr

전화 031-260-4242

전송 (031) 2655-000

/ [mkpark@energy.or.kr](mailto:mkpark@energy.or.kr)

/ 공개